



济源市某居民家中燃气管道暗包遭鼠咬引起爆炸

日前，河南省济源市河合居委会刘先生家中的燃气管道被老鼠咬破，引起燃气泄漏及爆炸，家中少量物品受损，一人脸部被轻微烧伤。

2011年1月14日晚18:40，济源中裕燃气公司客户服务部孙部长接到了刘先生家的报修电话并于5分钟后来到了其家中，看到其厨房玻璃窗户已全部被震掉，橱柜隔断及客厅门上的玻璃也有部分受损。经询问后得知，家人此前打开燃气灶做饭时突然发生爆炸，伴随着一声“砰”的巨响，瞬间出现了上述

现象，这位家人的脸部也被轻微烧伤。

约10分钟后，济源中裕燃气公司以及市住建局有关负责人也来到了该居民家中。公司维修人员对该户燃气设施进行检查后发现，该居民私自安装的天然气采暖炉连接管道有漏气现象。为图室内美观，户主将这段长约5m的铝塑燃气管道埋设在橱柜内，在维修人员将该段管道全部拽出橱柜后，看到管道中部有一破洞，破洞周边有清晰的鼠牙咬痕，痕迹较新，维修人员还从

橱柜内发现了几处鼠粪。经现场检查分析，维修人员判断此次燃气爆炸的原因是：事发之前老鼠刚刚咬破了橱柜内的燃气管道造成燃气泄漏，泄漏的燃气在厨房内集聚，户主开灶点火时引发爆炸。值得庆幸的是，事发时漏气量尚较少，爆炸破坏力相对较小。

济源中裕燃气公司立即借此案例向广大用户采取了营业厅显示屏公告、借助媒体宣传、群发手机短信等提醒措施，就冬季安全用气常识再次进行了密集宣传。（李涛）

新疆石河子市天源燃气公司开展燃气设施隐患排查

自2011年1月20日以来，新疆石河子市天源燃气公司统一安排，对石城天然气管网及附属设施开展了节前安全大检查，并加大入户安检和安全宣传工作力度，提高广大用户的安全意识，把“安全年货”送到用户家中。

此次检查重点对宾馆等14家大用户及400余家商服用户进行逐一上门回访，主要针对“跑冒滴漏”等一些不安全因素进行检查，发现一处整改一处，切实将安全检查工作落到实处，保证用户用气安全和公共安全。天源燃气公司还积极与市区多个社区和小区物业公司联系，利用小区公示栏张贴安全用气

宣传单，并在小区内发放安全知识宣传图片100多份，安全用气宣传单200多份，让更多的用户了解安全用气知识。

对近10万民用户的检查主要是结合2010年6月份到11月份已开展的“燃气安全进万家”活动，对存在的隐患按一定比例进行抽查。

此外，天源燃气公司派出技术人员对因种种原因没有通过竣工验收的天然气民用及商服户跟踪服务。2011年1月17日，在39小区500多家民用户工程竣工验收中，有30多户因为燃气管道与其它管线安全间距问题第一次验收中没有通过，经过督促整改，在2011年1月



底前点火通气，让新用户能在春节期间用上天然气。

总经理王润生表示：“天源燃气公司把保证市民节日期间安全用气放在首位，做好燃气管网和附属设施的隐患排查工作，为平安八师，和谐石城尽自己一份力。”

（周运贵 王玲）