

同、材料进场报验、施工资质与安全施工措施备案等)。严格依照《城镇燃气工程施工与验收规范》有关规定,对工程各施工环节进行全程监管(材料验收、验槽、测坡、强度试验、严密性试验、电火花检漏、焊口探伤、回填、防腐、资料归档等),确保各类燃气工程合理率达到100%。

推行“三级”安检、“工作例会”和“双岗”值班制,即:储配站区日检、煤气管理所周检、管理部门月检相结合,通过分级检查,及时发现并彻底根除事故隐患和不安全因素。通过每日早7:40调度碰头会(重点节假日下午17:00时增加1次)、周六总经理安全办公会和月度经济责任制考核例会,及时研究解决生产中的突出问题,并对责任落实不到位的人和事进行严肃考核。当日调度值班领导为一正一副双岗,正值班长在公司调度坚守岗位,指挥生产,及时协调处理当班出现问题。副值班长到基层单位走动巡查,真正实现“工人三班倒,班班有领导”。

在全部储配站区安装监测监控系统,并在公司调度设置终端显示屏,实施对进出站系统气源浓度、压力、流量,气柜高度、水温以及环境甲烷浓度等数据

的24h不间断实时监测,极大地提高了系统安全运营的可控性。

为提高发现燃气泄漏隐患的可能性,每月25日至次月5日以及“三节”等重大节日期间,将燃气加臭剂用量标准由20mg/m³提高到40mg/m³,以此极大地提高了社会公众发现燃气泄漏隐患的概率,实践证明效果良好。

将辖区范围内沼气井(化粪池)纳入视线,针对部分甲烷浓度较高(注:接近或达到爆炸界限)的井位,在确认附近燃气管道无隐患后,给相关单位下发隐患整改通知单,告知及时清掏,以避免发生意外。

5 建立长效发展机制,确保平安供气

随着矿井气事业的进一步发展,其对燃气安全管理工作提出了更新的要求。只有通过不断增强安全意识,加强法规、技术标准学习,建立健全各项规章制度,制定和完善各类工作标准、考核制度,进一步理顺工作体制和流程,才能建立长效发展机制,确保平安供气。

安全管理消息

寒潮来袭,天津居民日用气量突破400万m³大关

2012年11月3日和4日,天津市出现连续雨雪、大风天气,气温骤降,寒潮袭击津门,由此带来居民日用气量连续猛增,2012年11月5日全市日用气量达到417万m³,比平日大幅增长19%以上,居民日用气量突破400万m³大关,创近期日供气新纪录。天津市燃气集团气源调度、抢修巡线服务各项工作到位,确保了居民安全稳定用气。

天津市燃气集团专家提醒全市居民,从2012年11月3日开始,中国北方大部地区遭强冷空气横扫,带来大范围降温雨雪天气。天津市气象台3日发布2012年立冬前的首个寒潮蓝色预警信号,预计降水过后本市地区气温骤降8度~10度。寒潮来临时刻,居民家庭大都门窗紧闭,此时使用天然气更要注意开窗通风,确保家庭用气安全。另



外,2012年11月7日立冬,它标志着冬天的开始,在冬季高峰供气到来之际,请您多加注意用气安全问题。

(高继德)