

天然气使用者在填写计量表设计委托书的时候必须严格填写企业使用天然气的所有设备,设计方应针对企业填写的委托书尽心仔细核对。(2)在计量表设计过程中,工业用户基本上都采用一表一炉的运行模式,坚决避免一表多炉的问题出现。(3)在工业用气之前,需要对天然气的各个设备进行现场确认,保证设备与设计委托书的要求一致。

其次,天然气企业应该不断加强设备的后期运营管理及维护。对于首检合格的设备要限定使用期限、定期更换,同时要对设备进行定期检修维护。正常的巡检工作主要有使用期限、皮膜表检查、电池更换、运行、机械加油等相关内容。

6.2 加强计量管理制度

天然气企业需要完善计量表收费的各项规定,严格规范行业操作及相关的考核标准。例如制定相关规定,对天然气计量表的使用原则、安装规范、使用类型、计量表合格率等进行严格的规定,对天然气的抄表收费进行定期抽检,并制定明确的工作标准和考核办法。天然气企业每年需要与基层站、用户进行对账检查,加强管理,消除私自接用天然气的现象出现。此外,企业还可以成立抄表收费联合检查组,坚决避免人情表、关系表的出现,对出现的问题一律严肃处理。企业应该对内部设备安装计量表,不断强化企业对内部天然气的管理,管理者必须做到心中有数,对

计量表合理使用,减少不必要的浪费。

参考文献

- 1 刘中华. 基于MAP的天然气流量检定与控制顺序研究[D]. 大庆石油大学, 2006
- 2 王东. 天然气计量自动化管理系统研究与应用[D]. 西南石油大学, 2006
- 3 魏祖宽. FIC-2000天然气流量计量系统[D]. 合肥工业大学, 2003
- 4 王琳. 凝析天然气流量计量软件设计与开发[D]. 中国石油大学, 2011
- 5 Analog Devices Co.Ltd.Signal Conditioning ADC-AD7710 electronic Manual. 1997
- 6 Intel Co Ltd.80C186EC/80C188EC Microprocessor electronic Manual. 1998
- 7 Intellution Co Ltd.Fix6.15 manual. 1996
- 8 Wu Longxiang.Application of Differential Pressure Flow-Meters in Natural Gas Measurement in China. 8th international flow measurement conference . 1998
- 9 J.Miyakawa.Influence of Orifice Meter Temperature Sensor on Differential Pressure Measurement. 7th international flow measurement conference . 1994
- 10 AGA Report No.8. 1985

工程信息

全国“安康杯”竞赛活动互检组莅临南京港华燃气检查指导

2015年1月22日,全国“安康杯”竞赛活动互检组一行9人在中华全国总工会劳动保护部副部长王晓涛的带领下,来到南京港华燃气有限公司检查指导工作。根据全国“安康杯”竞赛组委会2014年互检交流学习精神,由全国燃气行业工会联合会、全国钢铁企业工会劳动保护工作联合会、神华集团等组成联合检查组,先后对南京港华燃气有限公司等3家单位进行互检交流工作。江苏省总工会劳动保护部部长臧铁柱、南京市总工会副主席陈慧男等省市相关领导,南京港华燃气董事

长徐林等公司领导以及相关部门负责人陪同本次检查。

此次检查主要采取召开座谈会、听取汇报、核对查阅有关资料、现场查看等形式。座谈会由公司党委副书记李自强主持,王晓涛部长高度评价了南京港华燃气在“安康杯”活动中所作出的成绩,同时希望南京港华燃气继续努力,保持高度的企业责任感,为“安康杯”在中外合资企业领域的开展和推广作出更大的贡献。

(胡凯)